

Lublin, dn. 09.07.2026 r.

Zamawiający:  
Opera Lubelska  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5  
20-029 Lublin

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu zakupowym**

Dotyczy postępowania zakupowego nr NAI.262.15.2026 pn. **Usługa konserwacji, przeglądów, napraw oraz bieżącego utrzymania instalacji sanitarnych z zapewnieniem pogotowia technicznego dla budynku Opery Lubelskiej i Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie**

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Opera Lubelska poniżej zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 08.07.2026:

*Proszę o informacje o ilościach/modelach i producencie dla:*

- Agregaty wody lodowej
- Drycoolerów
- Kurtyny powietrzne
- nagrzewnice w centralach
- Przepompownie wody deszczowej oraz ścieków

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje o producentach i modelach urządzeń**

1. Agregat wody lodowej: Producent: TRAINER, RTWA 216, sn. EKH7187 – 1 szt.
2. Drycoolery: Producent Hans Guntner, typ GFH 091A/2X4N – 2 szt.
3. Kurtyny powietrzne: Producent Biddle, Typ DFI HP-200-E-F (2 komplety) Typ: DFI-HP-150 E-F (5 kompletów), Typ DFI HP-100-E-F (4 komplety)
4. Nagrzewnice w centralach: Informacje w załączonym pliku pdf.
5. Przepompownie:
  - 1 pompa Enduro Series,
  - 1 pompa – brak danych o modelu i producencie - Dane techniczne pompy: Pompa zatapialna o średnicy DN 150, Wysokość podnoszenia – min. 21 m, Wydajność – min. 96 l/s, Moc silnika pompy – około 28,4 KW

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja techniczna dotycząca instalacji objętych przedmiotem zamówienia dostępna jest do wglądu na życzenie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Istnieje również możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem zapoznania się z

instalacjami i urządzeniami. Kontakt pod adresem email: [zamowienia@operalubelska.pl](mailto:zamowienia@operalubelska.pl)

**Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do 14.07.2026 r. godz. 12:00**

**Załącznik:**

- *Schemat nagrzewnicy i chłodnicy wentylacyjnej*